

2018	Unité	Limites réglementaires	2018/04			
			F1	F2	F3	Non Conformité
Dioxyde de Carbone (CO ₂)	%	-	6.95	7.8	7.66	
Oxygène O ₂	%	-	12.74	11.94	12.01	
Humidité H ₂ O	%	-	12.5	13.3	14.2	
Vitesse	m/s	> 12	23.5	21.1	21	
Débit	Nm ³ /h	-	49 516	38 852	38 710	
Température	°C	-	204	205	203	
Poussières	mg/Nm ³	10	0.3	1.1	1.2	
Monoxyde de Carbone (CO)	mg/Nm ³	50	15	6	16	
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm ³	10	7.6	7.1	5.6	
Carbone Organique Volatil Total (COVT)	mg/Nm ³	10	0.1	0.5	0.9	
Cadmium & Thallium (Cd+Tl)	mg/Nm ³	0.05	0.0005	0.0005	0.0007	
Mercure (Hg)	mg/Nm ³	0.05	0.0012	0.0096	0.0013	
Sommes de métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)	mg/Nm ³	0.5	0.01	0.01	0.04	
Acide Fluorhydrique (HF)	mg/Nm ³	1	0.02	0.01	0.02	
Dioxyde de Soufre (SO ₂)	mg/Nm ³	50	2.9	4.1	6.2	
Oxyde d'Azote (NO _x)	mg/Nm ³	80	47.8	39.8	52.5	
Ammoniaque (NH ₃)	mg/Nm ⁴	30	18	3	17.5	
Dioxines & Furannes	ng/Nm ³	0.1	0.05	0.095	0.022	

Légende		Commentaires
	Contrôle semestriel par labo agréé	
	Contrôle inopiné commandé par DREAL	
	Dépassement VLE	